

**EKO d.o.o.** za gospodarenje otpadom Zadarske županije  
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar  
Tel. ++385 23 493 380  
Fax. ++385 23 493 383  
e-mail: [info@eko-go.hr](mailto:info@eko-go.hr)  
web: [www.eko-go.hr](http://www.eko-go.hr)

Broj: 01-171/18  
Zadar, 21. veljače 2018. godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI  
DOKUMENTACIJU O NABAVI**

Predmet : Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica  
**Treća izmjena Dokumentacije o nabavi, dostavlja se**

Na temelju čl. 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) u otvorenom postupku javne nabave „Izvođenje radova na izgradnji pretovarnih stanica“, evidencijski broj nabave: 02-17-MV-01, naručitelj EKO d.o.o. dostavlja:

**TREĆU IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI**

Povodom dostavljenog zahtjeva gospodarskog subjekta, Naručitelj daje treću izmjenu Dokumentacije o nabavi kako slijedi:

**1. Gospodarski subjekt postavio je sljedeći zahtjev za izmjenom dokumentacije** gdje navodi da u Glavnom projektu pod Mapom 3\_Građevinski projekt u file-u II-2 Projekt konstrukcije na stranici 212 (broj lista projekta: 16) (u projektu Biograd na Moru) se nalazi prikaz detalja razdjelnice između betonske ploče i betonskog rubnjaka koja se zapunjava za to predviđenom masom, a da za isti rad nije pronašao odgovarajuću stavku u troškovniku. Gospodarski subjekt pita da li će tu radnju biti potrebno izvoditi ili ne.

**Naručitelj daje sljedeći odgovor na postavljeni zahtjev:**

Glavnim projektom na prostorima svih triju pretovarnih stanica predviđene su prostorne razdjelnice (dilatacijske) i prividne razdjelnice (kontrakcijske), koje je potrebno i izvesti.

Prostorne razdjelnice (dilatacijske) se izvode na spojevima betonskog kolnika i drugih građevina ili čvrstih objekata (šahtovi, pločnici, građevine...) i omogućavaju neovisne pomake (stezanje i rastezanje) kolnika. To su vertikalne razdjelnice, koje se protežu punom debljinom ploče, uglavnom ispunjene stlačivim materijalom, širine 1,0-1,5 cm. Ukoliko se izvode na dijelovima preko kojih će prelaziti vozila, rubovi ploča moraju se podebljati za 20% ili 5 cm, što je veće. Prethodno oblikovane ispune za razdjelnice (elastične ploče od bitumen mastiksa, pluta ili celuloze impregnirane bitumenom, spužvaste gume, reciklirane automobilske gume i sl.) sprečavaju da se svježi beton veže za druge elemente tijekom i nakon betoniranja. Ispuna

se mora postaviti po cijeloj debljini ploče, od posteljice do 2 - 3 cm ispod površine kolnika kako bi se razdjelnica mogla zapuniti brtvenom trakom i masom za zapunjavanje.

Masa za zapunjavanje mora biti otporna na ponavljajuće pomake i deformacije, i sprečavati prodor vode i krutih čestica u razdjelnicu. Utor za ugradnju brtvene mase treba oblikovati prema dimenzijama preporučenim od proizvođača mase. U normi HRN EN 14188-1,3 ili drugoj jednakovrijednoj propisane su specifikacije za brtve i brtvene mase.

Prividne razdjelnice (kontrakcijske), poprečne ili uzdužne, osiguravaju pucanje betonskog kolnika na kontroliranim mjestima, koje neće štetno utjecati tijekom uporabe. To su unaprijed definirane ravnine oslabljenja u kojima će doći do pukotina uslijed ograničenog skupljanja betona (2 mm na 3 m duljine), djelovanja opterećenja i vitoperenja.

Betonska kolnička konstrukcija će se podijeliti na ploče kvadratnog oblika koje će se podijeliti poprečnim razdjelnicama na udaljenosti 4,5 m. Razdjelnice će se izvoditi urezivanjem – piljenjem zarez u površini tek vezanog betona (4 - 14 (toplo vrijeme), odnosno 12 - 20 (hladno vrijeme) sati nakon ugradnje). Dubina zarezu trebala bi biti minimalno  $\frac{1}{4}$  debljine ploče, odnosno 3,8 cm. Razdjelnica će se zapunjavati brtvilom, širina reza mora biti najmanje 9,5 mm.

Ukoliko se prije urezivanja u blizini lokacije razdjelnice pojavi pukotina, tu razdjelnicu treba izostaviti, a u nastavku radova urezivanje treba početi provoditi ranije. Ukoliko se razdjelnica namjerava zapuniti, otvori za masu moraju biti očišćeni, a masa ugrađena bez prelijevanja materijala, u skladu s uputama proizvođača.

**U skladu sa prethodno navedenim, izmijenit će se i dopuniti Red. br. 3.3., Točke 3. Kolnička konstrukcija, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.1. Troškovnik – PS Biograd, Knjige 2-Troškovnik, Red. br. 3.5., Točke 3. Kolnička konstrukcija, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac, Knjige 2-Troškovnik i Red. br. 3.5., Točke 3. Kolnička konstrukcija, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.3. Troškovnik – PS Pag, Knjige 2-Troškovnik.**

**3. Sukladno prihvaćenom zahtjevu za izmjenom dokumentacije o nabavi Naručitelj izvršio izmjene Knjige 2-Troškovnik i to:**

- **Red. br. 3.3., Točke 3. Kolnička konstrukcija, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.1. Troškovnik – PS Biograd**
- **Red. br. 3.5., Točke 3. Kolnička konstrukcija, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.2. Troškovnik – PS Gračac**
- **Red. br. 3.5., Točke 3. Kolnička konstrukcija, Poglavlja II. Građevinski radovi, Lista 2.3. Troškovnik – PS Pag**

**U prilogu se nalazi izmijenjena KNJIGA 2-TROŠKOVNIK s jasno vidljivim izmjenama gdje je sadržaj ove izmjene ispisan plavom bojom.**

## **2. Produljenje roka za dostavu ponuda**

Budući da ova izmjena čini značajnu izmjenu Dokumentacije o nabavi u smislu članka 240. ZJN 2016, Naručitelj sukladno članku 240. stavak 2. u smislu članka 240. stavak 1. točka 2. ZJN 2016 produljuje rok za dostavu ponuda na način novi rok za dostavu ponuda iznosi **do 12. ožujka 2018. u 12:00 sati.**

Sukladno navedenom mijenja se i **Knjiga 1. točka 7.7. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda** na način da sada glasi:

Ponude je potrebno dostaviti **do 12. ožujka 2018. u 12:00 sati**

Javno otvaranje ponuda održat će se **12. ožujka 2018. u 12:00 sati**, u prostorijama Naručitelja na adresi Ante Starčevića 1, 23 000 Zadar.

Naručitelj ovu Izmjenu Dokumentacije o nabavi bez odgode stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

### **3. Uputa o pravnom lijeku**

Radi zaštite svojih prava nezadovoljna strana može temeljem člana 406. stavak 1. točka 3. ZJN 2016 u roku 10 (deset) dana od objave ove izmjene Dokumentacije o nabavi u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije uložiti žalbu.

S poštovanjem,

  
**Direktor**  
**Dino Perović, dipl. ing.**